A N E X O III

Apresentamos a seguir os quadros de cargas e demandas do edifício.

Apto. 1° ao 14° - Bloco 04

Tipo do quadro: P. Esp.

Disjuntor: 63A Tipo DR 30mA.

Bitola de fios: 3F#16+N#16+T#16mm2.

Carga instalada: 21,10KW + 5,0HP.

Demanda da unidade: 19,30Kva.